



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции  
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.001159.04.16

Дата 26. 04. 2016 г.

На основании заявления № 01222

от 19.04.2016

Организация-изготовитель: ООО "Полигаль Восток"

Адрес: 142620, Московская обл., Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Советская, д. 105 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: ООО "Полигаль Восток"

Адрес: 142620, Московская обл., Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Советская, д. 105 (Россия)

Наименование продукции: Монолитные плиты из поликарбоната "КОЛИБРИ"

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 2256-007-93726592-2016 "Монолитные плиты из поликарбоната "КОЛИБРИ"

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 2256-007-93726592-2016 "Монолитные плиты из поликарбоната "КОЛИБРИ", маркировка, протокол исследований, регистрационные документы, доверенность

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Продукция изготовлена из гранулированного поликарбоната методом экструзии

Рассмотрены протоколы от 06.04.2016 протокол, наименование организации (испытательной лаборатории, актора), проведшей испытания, аттестат аккредитации), протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПТ43) №1986/1986-О-16-04 от 01.04.2016 г.

№063149

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Интенсивность запаха образца в естественных условиях, балл	1	не более 2
Напряженность электростатического поля, кВ/м	2,5	15,0
Аммиак, мг/м <sup>3</sup> , не более	менее 0,01	0,04
Спирт метиловый, мг/м <sup>3</sup> , не более	менее 0,01	0,50
Формальдегид, мг/м <sup>3</sup> , не более	менее 0,01	0,01
Фенол, мг/м <sup>3</sup> , не более	менее 0,001	0,003

Область применения: Для применения в различных областях, в том числе для элементов строительных конструкций, агропромышленных сооружений, декоративных, светопрозрачных, теплосберегающих и других ограждающих конструкций

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При производстве, применении, транспортировке соблюдение требований СН 2.2.2.1327-03, ТУ 2256-007-93726592-2016, инструкции по установке

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: **Монолитные плиты из поликарбоната "КОЛИБРИ"** соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач  
(заместитель главного врача)

Глиненко В.М.

Иваненко А.В.  
Ф.И.О.

Заведующий отделом  
профилактической токсикологии



Заньялов Н.В.

Врач (врачи)

Васильева Г. В.