

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ34.В.01357
(номер сертификата соответствия)

ТР 1375199
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ **Закрытое Акционерное Общество "КАРБОГЛАСС"**. Адрес: 143040, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, 3-й Рабочий переулок, д. 9А. ОГРН: 1037728045838. Телефон (495) 597-41-31, (495) 597-41-32, факс (495) 597-41-31, (495) 597-41-32. cglass@carboglass.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **Закрытое Акционерное Общество "КАРБОГЛАСС"**. Адрес: 143040, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, 3-й Рабочий переулок, д. 9А. ОГРН: 1037728045838. Телефон (495) 597-41-31, (495) 597-41-32, факс (495) 597-41-31, (495) 597-41-32. cglass@carboglass.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **ОС «ПОЖ-АУДИТ» ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ»**. 109428, г. Москва, 1-й Вязовский проезд, д.5, стр.1, т./факс:(495) 740-43-62 (61); почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ34 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ **Панели сотовые, поликарбонатные, пожаростойкие (исполнение - "FR") - фасадные (толщиной 20 и 40 мм) и кровельные (толщиной 10 и 20 мм) для модульных систем "CARBOGLASS pro", выпускаемые по ТУ 5772-006-70212577-2013. Серийный выпуск.**

код ОК 005 (ОКП)
57 7200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) **Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, с изм. от 10.07.2012г. № 117-ФЗ) ст. 13, ст. 133, имеют следующие показатели**

код ЕКПС

(слабогорючие) по ГОСТ 30244-94; группа распространения пламени по поверхности - РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97; группа воспламеняемости - В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; коэффициент дымообразования - Д3 (с высокой дымообразующей способностью) и показатель токсичности - Т3 (высокоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89*

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ **Протокол испытаний № С-11/11-2013 от 12.11.2013 г. ИЦ "ПОЖ-АУДИТ" ООО «НТЦ "ПОЖ-АУДИТ" № ТРПБ.RU.ИН24 от 25.08.2010 г.**
Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 180/ОС-13 от 27.09.2013 г. ОС ООО "НТЦ "ПОЖ-АУДИТ" № ТРПБ.RU.ПБ34 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.11.2013 **по** 20.11.2018

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Д.А. Тарунтаев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Топчий

